

Hochlastzeitfenster der Dortmunder Netz GmbH für das Jahr 2025

Hochlastzeitpunkte für - HS/MS *										
	Hochlast 1		Hochlast 2		Hochlast 3		Hochlast 4		Hochlast 5	
	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis
<b>Frühling</b>										
<b>Sommer</b>										
<b>Herbst</b>	16:45	17:30								
<b>Winter</b>	15:30	17:30								

Hochlastzeitpunkte für - MS *										
	Hochlast 1		Hochlast 2		Hochlast 3		Hochlast 4		Hochlast 5	
	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis
<b>Frühling</b>										
<b>Sommer</b>										
<b>Herbst</b>	16:00	17:30								
<b>Winter</b>	15:30	17:30								

Hochlastzeitpunkte für - MS/NS *										
	Hochlast 1		Hochlast 2		Hochlast 3		Hochlast 4		Hochlast 5	
	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis
<b>Frühling</b>										
<b>Sommer</b>										
<b>Herbst</b>	17:00	17:30								
<b>Winter</b>	15:45	17:30								

Hochlastzeitpunkte für - NS *										
	Hochlast 1		Hochlast 2		Hochlast 3		Hochlast 4		Hochlast 5	
	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis
<b>Frühling</b>										
<b>Sommer</b>										
<b>Herbst</b>	17:00	17:30								
<b>Winter</b>	15:30	17:30								

\* HS/MS (Hochspannung mit Umspannung auf Mittelspannung), MS (Mittelspannung), MS/NS (Mittelspannung mit Umspannung auf Niederspannung), NS (Niederspannung)